	Tipo: <p style="text-align: center;">FORMULARIO</p>	Código: <p style="text-align: center;">PAIE.PR4.FM3</p>	
Rige a partir de:	Título: <p style="text-align: center;">SOLICITUD DE PARO PROGRAMADO MENOR</p>	Versión:	Página: <p style="text-align: center;">1 de 3</p>

OPER-DIST-PDR-0225-2025.

Cartago, 25 de marzo, 2025.

Señora
Ing. María del Milagro Villalta Romero
Jefe a.i. Operación de la Red
Presente.

ASUNTO: Suspensión de servicio menor para el día 01 de abril del 2025.

Estimado

Se detalla a continuación la siguiente información del Paro Programado Menor:

<i>Fecha de Suspensión:</i>	01 de abril 2025
<i>Hora de la Suspensión:</i>	08:00 a.m.
<i>Hora de restablecimiento:</i>	12:00 m.d.
<i>Objetivo de la Suspensión:</i>	Acondicionamiento de Líneas Secundarias.
<i>Circuito monofásico, ramal o secundario a afectar</i>	Taras, vecinos del Abastecedor MC.
<i>Clientes afectados por maniobras</i> <i>(Operaciones realizadas para aislar y restablecer zona de trabajo).</i>	No hay clientes afectados por maniobras.
<i>Clientes afectados por paro</i>	Vecinos del Abastecedor MC. Centro Comercial Gladyola. Pestañas Yiquis. Arquitectura Gutiérrez y Asociados. Panadería Trigo de Oro.
<i>Área encargada de la Suspensión.</i>	Planificación y Desarrollo la Red
<i>Funcionario que Coordina Suspensión:</i>	Supervisor: Claudio Coto Montero Encargado: Edgar Monge Vargas
<i>Medio utilizado para avisar a los abonados</i>	Boletas.



	Tipo: <p style="text-align: center;">FORMULARIO</p>	Código: <p style="text-align: center;">PAIE.PR4.FM3</p>	
Rige a partir de:	Título: <p style="text-align: center;">SOLICITUD DE PARO PROGRAMADO MENOR</p>	Versión:	Página: 2 de 3

Imagen de la zona afectada con ubicación de clientes:



	Tipo: <p style="text-align: center;">FORMULARIO</p>	Código: <p style="text-align: center;">PAIE.PR4.FM3</p>	
Rige a partir de:	Título: <p style="text-align: center;">SOLICITUD DE PARO PROGRAMADO MENOR</p>	Versión:	Página: <p style="text-align: center;">3 de 3</p>

Cuadro de Maniobras y Personal Asignado:

Para desenergizar

Maniobra	Personal Asignado	# Poste
Abrir Autoprotegido de Transformador de 50 KVA, numero 05414	CPDR01	13515

Para energizar

Maniobra	Personal Asignado	# Poste
Cerrar Autoprotegido de Transformador de 50 KVA, numero 05414	CPDR01	13515

Atentamente,

Supervisor. Claudio Coto Montero
 Planificación y Desarrollo de Red
 Operación Distribución.

C.C: Jefe Área de Distribución.
 Contraloría de Servicios
 Salud Ocupacional
 Relaciones Públicas
 Servicio al Cliente
 Centro Control El Bosque
 Centro Gestión al Cliente.
 Consecutivo.
 Expediente